

COMUNICATO STAMPA

Ripalta, 30 dicembre 2008

In data 29 dicembre scorso si è verificata, nell'area portuale di Barletta, una fuoriuscita di acido solforico da un serbatoio di Timac Agro Italia. L'acido solforico si è depositato all'interno dell'apposito bacino di contenimento che ha funzionato come previsto, evitando così la dispersione nell'ambiente circostante. Non ci sono stati danni a cose o persone.

Dell'accaduto sono state prontamente allertate le autorità marittime portuali che hanno provveduto alla messa in sicurezza del sito e chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno autorizzato lo svuotamento in sicurezza del bacino di contenimento secondo il piano che era stato predisposto nel frattempo dall'azienda.

Lo svuotamento, iniziato alle ore 16 del 29 dicembre, si sta svolgendo senza interruzioni ed è previsto venga completato entro la giornata di domani. Questa operazione, una volta terminata, consentirà di ispezionare la struttura per accertare le cause della fuoriuscita.

“Appena possibile – afferma Ing. Pierluigi Sassi, Direttore B.U. Timac Med – un'indagine interna accerterà le cause dell'accaduto di difficile comprensione al momento, visto che l'idoneità del serbatoio era stata confermata dal collaudo avvenuto pochi mesi fa”.

Il serbatoio aveva infatti recentemente superato, nel luglio 2008, il collaudo periodico previsto per legge. Per quanto l'accaduto non abbia presentato estremi di rischio non controllato, la Timac Agro Italia conferma il suo impegno nell'ambito della riduzione dell'impatto ambientale ed anticipa che inserirà tutte le attività di miglioramento per evitare situazioni del genere per il futuro nel programma quadro di investimenti del sito di Barletta. Programma che tra le altre cose prevede l'introduzione di un sistema di abbattimento odori, attualmente in fase di costruzione, che entrerà in funzione nei prossimi mesi del 2009.

Per ulteriori informazioni

TIMAC AGRO ITALIA SPA – Dott.ssa Stefania Maggi – Resp. Comunicazione
tel. +39 0373 669.252 – cell. +39 335 1341473